

**ALLEGATO B1**

| <b>Capannone GRANDE DISTRIBUZIONE</b> |                                    |                             |                          |                                   |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Quantità</i>                       | <i>Tipologia Corpo Illuminante</i> | <i>Potenza Unitaria (W)</i> | <i>Sorgente Luminosa</i> | <i>Efficienza luminosa (lm/W)</i> | <i>Resa Cromatica</i> |
| <b>STATO DI FATTO</b>                 |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 20                                    | Lampare                            | 250                         | HQI                      |                                   |                       |
| 20                                    | Proiettori                         | 250                         | SAP                      |                                   |                       |
| <b>STATO DI PROGETTO</b>              |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 20                                    | Lampare                            | 125                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |
| 20                                    | Proiettori                         | 125                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |

| <b>Capannone CELLE FRIGO</b> |                                    |                             |                          |                                   |                       |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Quantità</i>              | <i>Tipologia Corpo Illuminante</i> | <i>Potenza Unitaria (W)</i> | <i>Sorgente Luminosa</i> | <i>Efficienza luminosa (lm/W)</i> | <i>Resa Cromatica</i> |
| <b>STATO DI FATTO</b>        |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 30                           | Lampare                            | 250                         | HQI                      |                                   |                       |
| 30                           | Proiettori                         | 250                         | SAP                      |                                   |                       |
| <b>STATO DI PROGETTO</b>     |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 30                           | Lampare                            | 125                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |
| 30                           | Proiettori                         | 125                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |

| <b>Capannone ITTICO2</b> |                                    |                             |                          |                                   |                       |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Quantità</i>          | <i>Tipologia Corpo Illuminante</i> | <i>Potenza Unitaria (W)</i> | <i>Sorgente Luminosa</i> | <i>Efficienza luminosa (lm/W)</i> | <i>Resa Cromatica</i> |
| <b>STATO DI FATTO</b>    |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 24                       | Lampare                            | 400                         | HQI                      |                                   |                       |
| 14                       | Lampare                            | 250                         | HQI                      |                                   |                       |
| 16                       | Proiettori                         | 250                         | SAP                      |                                   |                       |
| <b>STATO DI PROGETTO</b> |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 24                       | Lampare                            | 150                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |
| 14                       | Lampare                            | 125                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |
| 16                       | Proiettori                         | 125                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |

| <b>Capannone CENTRO INGRESSI</b> |                                    |                             |                          |                                   |                       |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Quantità</i>                  | <i>Tipologia Corpo Illuminante</i> | <i>Potenza Unitaria (W)</i> | <i>Sorgente Luminosa</i> | <i>Efficienza luminosa (lm/W)</i> | <i>Resa Cromatica</i> |
| <b>STATO DI FATTO</b>            |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 18                               | Lampare                            | 250                         | HQI                      |                                   |                       |
| <b>STATO DI PROGETTO</b>         |                                    |                             |                          |                                   |                       |
| 18                               | Lampare                            | 125                         | LED                      | ≥ 158                             | ≥ 80                  |

**N.B.** Le caratteristiche illuminotecniche indicate nello "STATO DI PROGETTO" fanno riferimento agli standard minimi richiesti così come evidenziato nella Relazione Tecnica